



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2025-PCF-664/2018-2



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - INMETRO, para a certificação de Portas Corta-Fogo para Saídas de Emergência atesta que as portas fabricadas pela empresa abaixo atende ao esquema tipo 5 de Certificação prescrito na Portaria Inmetro 200/2021 (RGCP), no Procedimento CERTA PCF PRP 021 e na norma NBR 11742/2018 conforme anexo:

Razão Social Solicitante/Fabricante:
DM2 - METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Nome Fantasia:
DM2

CNPJ: 05.071.372/0001-22

Endereço Solicitante/Fabricante:
R. PADRE ANTÔNIO MELO COSTA 81 GALPÃO I/J BAIRRO: GARAPU
CEP:54.517-515-CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Certa e prescritas nos RACS específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Certificado válido apenas para o endereço acima Certificado válido apenas para o endereço acima.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 e 02.”

Emitido em: 12/09/2025
Válido até: 12/09/2028

Paulo Bandeira
Diretor

1/2



ANEXO AO CERTIFICADO 2025-PCF-664/2018-2

Empresa: DM2 - METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	MODELO/CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
DM2	Projeto P120 DM2 001/90/09	Portas Corta Fogo para Saída de Emergência - P120 - 1 folha com Isolante em Gesso Aerado (DM2) Memorial Descritivo REV 01 de 12/08/2025 Projeto: P120 DM2 001/90/09 <i>Dimensões:</i> 2010 x 970 x 53mm (A x L x E)	2508211-0/001 (10/09/2025) Laboratório ITEN CRL 0323	ABNT NBR 11742:2018	Auditoria de manutenção realizada em: 22 e 23/09/2024 Certificação emitida em: 12/09/2025

Nota. Ensaios válidos até 12/09/2027 após essa data a carta de manutenção deverá ser apresentada como documento complementar a esse certificado. O não cumprimento da etapa de manutenção implicará na suspensão imediata do certificado

Emitido em: 12/09/2025
Válido até: 12/09/2028